

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 169 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального

(МБДОУ «Детский сад № 27») - здания детского сада, здания складов,

правообладатель – МБДОУ «Детский сад № 27», категория риска – высокий.

предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 169 от «07» ноября 2019 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. «19» ноября 2019г. по 11 ч. 00 мин. «04» декабря 2019г.

проведена проверка Заместителем главного государственного инспектором ФГКУ «Специальное

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Смирновой

надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Натальей Анатольевной по адресам: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 30, ул. Ленина, 70,
пр. Коммунистический, 113 - здания детского сада, здания складов.

совместно с Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 27» Автуховой Раисой Владимировной,

заместителем заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад № 27» Киреевой Юлией Александровной,

начальником хозяйственного отдела МБДОУ «Детский сад № 27» Ремезовой Антониной Юрьевной,

начальником хозяйственного отдела МБДОУ «Детский сад № 27» Фефеловой Ольгой Николаевной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выполнить выходы на чердак в здании детского сада, по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 30, через сертифицированные противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра.	Статья 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», части 3, 4 статьи 4, статья 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят Государственной Думой 04.07.2008 года, одобрен Советом Федерации 11.07.2008 года (далее «Технический регламент о требованиях пожарной	01.08.2022	

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ 169/1/1 от 04.12.2019 г.

		безопасности»); пункт 7.6 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288 (далее СП 4.13130.2013); пункт 8.4* Строительных норм и правил Российской Федерации 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*); постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с её назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2	Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности в здании детского сада, по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 113 - Ф1.1 (групповая ячейка № 15) и Ф5.2 (складское помещение (костюмерная)) противопожарной преградой с заполнением соответствующего типа проема, а именно: оконный проем в противопожарной стене выполнить в соответствии с противопожарным требованиям, которые будут обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек.	Статья 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», части 3, 4 статьи 4, статья 88 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013; пункты 7.4, 7.5, 7.16 СНиП 21-01-97*; постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241	02.08.2021	
3	Заменить материал, используемый для покрытия пола в групповых помещениях №№ 11, 13 детского сада, по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 113 - линолеум, с неизвестными показателями пожарной опасности на материал, с классом пожарной опасности не более, чем КМ2.	Часть 7 статьи 134, статья 145 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241	03.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 169/1/1 от 04.12.2019г.

дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Смирнова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 04 » декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 27»

(должность)

Автухова Р.В.

(фамилия, инициалы)

« 04 » 12 20 19 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
№ 169/1/1 от 04.12.2019г.